



CHECKLIST NEYFIK[®] SPRAYBLUSSER PROFESSIONAL. NEN 2559:2001

Checklist Periodieke Controle NEYFIK[®] Sprayblusser Professional volgens RICHTLIJN NEN 2559:2001
Controle van de NEYFIK[®] Professional Sprayblussers is alleen visueel en aan de buitenzijde van de brandblusser. Maak de blusser niet open, de fabrieksgarantie van 5 jaar vervalt bij het openen en/of het verbreken van het zegel. Raadpleeg bij twijfel de instructies van de vergunninghouder (NEYFIK[®]).

- Controleer zichtbaarheid.**
Controleer of de blusser op een toegankelijke en zichtbare plaats hangt. Verwijder zo nodig obstakels. Duid de plaats van de blusser aan met een pictogram.
- Inspecteer het uiterlijk van het blustoestel.**
Inspecteer het blustoestel uitwendig op mechanische beschadigingen die de veilige werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden. Indien noodzakelijk, neem contact op met de vergunninghouder (NEYFIK[®]).
- Controleer het zegel van de sprayblusser.**
Indien het zegel rond de dop verbroken is, is de blusser mogelijk gebruikt. U dient de blusser te vervangen.
- Controleer de THT datum op de onderzijde van de blusser.**
Vervang de blusser wanneer de einddatum is verstreken, of bijna verstrijkt.
- Controleer de bedieningsinstructies.**
Controleer of de bedieningsinstructies juist zijn en duidelijk leesbaar. Noteer de datum, uw naam, en paraaf op het onderhoudsschema op de brandblusser. Bewaar deze checklist in uw RI&E map en stuur desgewenst een kopie naar uw verzekeraar of tussen persoon.

Noteer de datum, uw naam, en paraaf op het onderhoudsschema op de brandblusser.
Bewaar deze checklist in uw RI&E map en stuur desgewenst een kopie naar uw verzekeraar of tussen persoon.