

CHECKLIST NEYFIK[®] COMPOSITET BRANDBLUSSER NEN 2559

Checklist Controle Neyfik[®] Compositetblusser Poeder en Schuim volgens RICHTLIJN NEN 2559:2001
Controle van de Neyfik[®] Compositetblusser is alleen visueel en aan de buitenzijde van de brandblusser.
Maak de blusser niet open, de fabrieksgarantie van 10 jaar vervalt bij het openen en/of het verbreken van het zegel. Raadpleeg bij twijfel de instructies van de vergunninghouder (Neyfik[®]).

- Controleer zichtbaarheid.**
Controleer of de blusser op een toegankelijke en zichtbare plaats hangt. Verwijder zonodig obstakels. Duid de plaats van de blusser aan met een pictogram.
- Controleer borgpen en de indicatie voorzieningen.**
Controleer de borgpen en de indicatie voorzieningen om te bepalen of het blustoestel eventueel is gebruikt.
- Controleer de drukmeters.**
Controleer of de drukmeters (2 stuks) vrij bewegen. Dit doet u met de meegeleverde magneet (onder in de bodem) Controleer of de meters zich buiten de aangegeven grenswaarden bevinden (rode zone). Constateert u afwijkingen, neem contact op met de vergunninghouder (Neyfik[®]).
- Inspecteer het uiterlijk van het blustoestel.**
Inspecteer het blustoestel uitwendig op mechanische beschadigingen die de veilige werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden. Indien noodzakelijk, neem contact op met de vergunninghouder (Neyfik[®]).
- Controleer de slang en het spuitstuk.**
Controleer de slang en het spuitstuk op conditie en geschiktheid voor gebruik. Controleer of de slang en het spuitstuk niet verstopt en/of gescheurd, versleten of beschadigd zijn.
- Controleer de bedieningsinstructies.**
Controleer of de bedieningsinstructies juist zijn en duidelijk leesbaar.

Noteer de datum, uw naam, en paraaf op het onderhoudsschema op de brandblusser.
Bewaar deze checklist in uw RI&E map en stuur desgewenst een kopie naar uw verzekeraar of tussen persoon.